



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.07 2008р.

№ 05.03.02-04/43781

Водостічні системи для дошової води. Ринни, труби, фітінги.

(об'єкт експертизи 1)

код за ДКПН: 25.21.22.500

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артавом)

Для збирання води з дахів побутових, промислових та інших споруд над поверхнею землі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ", Україна, 08150, Київська область, Києво-Свитошинський район, м. Боржера, вул. 40 років Жовтня, 36, тел.: +38(044) 390-75-05, код ЄДРПОУ: 33994720

(сфера виробництва, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ", Україна, 08150, Київська область, Києво-Свитошинський район, м. Боржера, вул. 40 років Жовтня, 36, тел.: +38(044) 390-75-05, код ЄДРПОУ: 33994720

(сфера експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про країну та місцевість об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГДК (с.д.) токсичних елементів в атмосферному повітрі (м³/м куб.) не більше: діоксидфталату - 0,02, дибутилфталату - 0,1, бензолу - 0,1, ацетону - 0,35, толуолу - 0,6, метилового спирту - 0,5, бутилового спирту - 0,1, пропілового спирту - 0,3, вівіолу хлористого - 0,005, формальдегіду - 0,003, фенолу - 0,003, запах (бал) - 2,0.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Водостічні системи для дошової води. Ринни, труби, фітінги, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.5-25.2-33994720-001-2008 "Водостічні системи для дошової води з пластиків. Ринни, труби, фітінги"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.